8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8. 1. Для проведения регламентных работ огнетушитель снимается с кронштейна вместе с предохранительной чекой. При разборке огнетушителя номера комплектующих изделий должны соответствовать паспортным.

8. 2. Перед каждым полетом проверить наличие колпачка на выходном штуцере огнетушителя.

8. 3. Техническое обслуживание производится в соответствии с руководством по технической эксплуатации ручных огнетушителей ОР1 и ОР2.

8. 4. Регламентные работы на огнетушителе совместить с заменой огнегасящего состава и совмещаются с регламентными работами на основном объекте.

Исправленному на стр.2 35^{+20}_{-10} на 35^{+20}_{-10} верить

Представитель ОТК:

Исправленному и доработанному на стр.6 верить.

Представитель ОТК:

ОГНЕТУШИТЕЛЬ РУЧНОЙ ОР 2-6 —20—30

П А С П О Р Т

АПС — 6600 — 3000 ПС

НА ИЗДЕЛИЕ № 1270446

19 78 г.

Линия отреза при поставке на экспорт

С Огнетушитель ручной ОР 2-6 — 20 — 30 № 1270446

П А С П О Р Т

АПС — 6600 — 3000 ПС

75 5753 0083

19 78

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Характеристика
1. Масса пустого огнетушителя, кг . .	
2. Состав заряда	фреон
3. Масса заряда, кг	8,22±0,05
4. Давление разрыва предохранительной мембраны, кгс/см²	~~35 +20 −10~~ ~~35 ± 10~~

Перечень примененных драгоценных материалов

Детали с драгоценными материалами в изделии не предусмотрены.

Продолжение разд. 7.

Дата	Наименование работы	Основание для проведения работы	Организация, проводившая работу	Новый ресурс изделия	Фамилия и подпись выполнявшего доработки, ремонт
1	2	3	4	5	6

7. ПРОВЕДЕННЫЕ РЕМОНТЫ И ДОРАБОТКИ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Дата	Наименование работы	Основание для проведения работы	Организация, проводившая работу	Новый ресурс изделия	Фамилия и подпись выполнявшего доработки, ремонт
1	2	3	4	5	6

1. 1. Таблица результатов проверки по разд. 1

Дата	Причина проверки	Кол-во отработанных часов	Результаты проверок			Подпись проверившего
			по п. 1			
18.01.78	ПСО		4.510			[illegible]

1. 2. Отметка об установке сифонной трубки АПС-6600-3050 04

Дата установки	Длина сифонной трубки, мм	№ партии сифонной трубки	Подпись лица, установившего сифонную трубку
18.01.78	489	260	

Продолжение разд. 6. 2.

Дата зарядки	Масса заряда, кг	Масса заряженного огнетушителя без кронштейна, кг	Давление в огнетушителе при t=15-20° С, кгс/см²	Дата следующей перезарядки	Подпись проводившего зарядку
1	2	3	4	5	6

6. 2. ЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Дата зарядки	Масса заряда, кг	Масса заряженного огнетушителя без кронштейна, кг	Давление в огнетушителе при t=15-20° С, кгс/см²	Дата следующей перезарядки	Подпись проводившего зарядку
1	2	3	4	5	6

Продолжение разд. 1, 2.

Дата установки	Длина сифонной трубки, мм	№ партии сифонной трубки	Подпись лица установившего сифонную трубку

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Шифр	Кол.	Заводской номер	Примечание
Огнетушитель	ОР~~2-6~~-20 —30	1	1270446	Рукоятка № 1070313
Запасные части				
Кольцо	АПС—6600—3051	2		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

1. Руководство по технической эксплуатации АПС-6600-3000РЭ на партию до 10 изд.,
на 10 изд., заказ-нарядом . . . . . 1~~2~~ экз.

2. Регламент технического обслуживания АПС-6600-3000РО на партию до 10 изд.
на 10 изд., заказ-нарядом . . . . . 1~~2~~ экз.

3. Инструкция по зарядке АПС-6600-3000И3 на партию до 10 изд., на 10 изд., заказ-нарядом. .-2 экз.

Продолжение разд. 6. 1.

Установка на объект, систему, агрегат		Дата снятия	Кол-во часов работы с начала эксплуатации	Причина снятия	Подпись установившего или снявшего изделие
Дата	Шифр и номер объекта				
1	2	3	4	5	6

6. 1. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка на объект, систему, агрегат		Дата снятия	Кол-во часов работы с начала эксплуатации	Причина снятия	Подпись установившего или снявшего изделие
Дата	Шифр и номер объекта				
1	2	3	4	5	6

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Огнетушитель ручной ОР 2-6 —20 —30 № 1270446 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Главный контролер

М. п. _____
(подпись)

«23» 01 1978 г.

АПС — 6600 — 3000 ТУ

Главный контролер

М. п. _____
(подпись)

«23» 01 1978 г.

Представитель заказчика

М. п. _____
(подпись)

«24» 01 1978 г.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СОХРАНЯЕМОСТИ

Назначенный ресурс изделия составляет 6000 летных часов в течение 5 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке изготовителя составляет 2 года.

Указанные сроки службы и сохраняемости действительны при соблюдении правил технической эксплуатации, хранения изделия в соответствии с инструкциями и бюллетенями изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 6000 летных часов на протяжении 5 лет, в число которых входит не более 2 лет сохраняемости.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ (УПАКОВКЕ) И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Консервации не подлежит.

Дата	Наименование операции (работы)	Срок действия	Подпись производившего операцию
1	2	3	4
26.01.78 г	Упаковка	2 года	